

Анкета обследования доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Наименование объекта | Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | |
| Фактический адрес | 423814, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, дом 1 | |
| телефон | каichehny@kaichehny.ru, тел. 8 (8552) 999-195, 999-196 | |
| Ведомственная принадлежность | Управление образования Исполнительного комитета г. Набережные Челны | |
| Вид деятельности | образование | |
| Форма собственности объекта | государственная | |
| Объем предоставляемых услуг | 400 | |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание | |
| Количество и назначение входов | этажи, на которых оказываются услуги населению | |
| Год постройки | 9, 1 главный, 8 запасных | |
| Год последней реконструкции | 1985 | |
| | - | |

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 60 | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | | нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | нет |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| Перепалды высоты на пути движения | нет | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|-----------------|--|
| | | | | (ненормативный) | |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет | | |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет | | |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет | | | | |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечания | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Категории инвалидов |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) | | | | | | |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | 1,20 | | | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - *информация об объекте | имеется | | | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии) | | | | | | |
| *Расстояние до входа в здание | 4м | | | 50 м и менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | 2м | | | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | 4м | | | 3,5м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | К |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | 5м | | | 5,0 м и более | | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|---|------|
| - ширина тротуара (пути движения) | 1,5м | | | | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К, О |
| -* указатели направления движения | имеется | | | | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| -* ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | - | | | | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - * Места отдыха | - | | | | Имеются | | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): | | | | | | | |
| - высота подъема справочно | 0,2 | | | | | | |
| - * поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | - | | | | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | 0,6м | | | | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | имеется | | | | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Пандус на рельефе | | | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | - | | | | 0,8 м и менее | не учитывается | К |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|---------------------------------|---|-------------|
| - Уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%. | 10 | | 8 % и менее, Для подъема до 0,2 м – до 10% | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20% | К | | | |
| Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м | - | | Наличие | Отсутствие, несоответствие | К | | | |
| | | | | | | - на высоте (нижний поручень) | - | 0,7 – 0,9 м |
| | | | | | | -* на высоте (верхний поручень) | - | 0,8 – 1,0 м |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| Высота площадки Справочно | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. | | | | |
| Габариты площадки (ширина с пандусом) | 1,2 | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина с пандусом) | 2 | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---|-------------------------------|--|---------|
| | | | | требуются. | | | |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | 2 | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | | О, С |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | 2 | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | | О, С |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | имеется | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Есть при высоте более 0,45 м, | Допустимо отсутствие | | К, О, С |
| *Навес | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Наличие | | | К, О |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | имеется | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на | Наличие | | | Г |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|------|
| | | | | пандусе не требуется. | | | |
| Лестница наружная | | | | | | | |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуется. | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуется. | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуется. | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуется. | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|------------------|----------------------|------|--|
| | | | | пандусе не требуются. | | | | |
| - * завершения поручней за пределами марша | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С | |
| - * негравмирующие окончания | - | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Наличие | | О, С | |
| Пандус наружный | | | | | | | | |
| Уклон пандуса $V\% = (H : L) \times 100\%$ | 10 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К | |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 1 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К | |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,2 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и | 0,8 м и менее | Не ограничена | К | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------|----------------------|---|
| | | | | поручни на пандусе не требуются. | | | |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей) | | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | | | |
| -при въезде на пандус, длина | 1 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина | 1 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина | 2 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина | 1 | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------|---|--|---|
| | | | | поручни на пандусе не требуются. | | | | |
| | | 1 | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) | | К |
| | | 1 | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 1,2 м и более | При повороте на 90° не менее 1,0 м | | К |
| | | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | наличие | Отсутствие, несоответствие | | К |
| | | | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 0,7-0,9 м | | | К |
| | | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | 0,8-1,0 м | | | О |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|------|--|
| | | | поручни на пандусе не требуются. | | | | |
| - *Горизонтальные завершения поручней | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Имеются | Допустимо отсутствие | К | |
| - *Негравмирующие окончания | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Имеются | | К, О | |
| *Нескользящее покрытие (при намокании) | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Наличие | | К | |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | - | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К | |
| *Звуковой маяк у входа | имеется | | Лестница отсутствует, ограждение площадки и | Имеются | Допустимо отсутствие | С | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|---|----------------------------|--|------|
| | | | | поручни на пандусе не требуются. | | | | |
| Гамбур | имеется | | | | | | | |
| Глубина | 1 | | | | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | | К |
| Ширина | 1,5 | | | | 2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м | Менее 2,0 м | | К |
| Двери распашные, справа/ч | имеется | | | | | | | |
| Двери автоматические, справа/ч | - | | | | | | | |
| - ширина дверного проема в свету | 0,8 | | | | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,025 | | | | 0,025 м и менее | более 0,025 м | | К |
| Лестница на уровень 1-го этажа | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | | С |
| Поручни с двух сторон: | - | | | занятия ведутся только на | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | | О, С |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|--------------------------------------|------|
| | | | | первом этаже | | | |
| - на высоте | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -* горизонтальные завершения поручня | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -* негравмирующие окончания | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |

Пандус внутренних к лестнице на уровень 1-го этажа

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|---------------|----------------|---|
| Ширина марша | 1 | | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,9 м и более | Не менее 0,85м | К |
| Уклон | 10 | | | занятия ведутся только на первом этаже | 8% и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | 2 | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | 1,2 | | | занятия ведутся | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--------------|--------------------------------------|------|
| | | | | только на первом этаже | | | | |
| Поручни с двух сторон: | | | | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,7 | | | занятия ведутся только на первом этаже | занятия ведутся только на первом этаже | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К |
| - * на высоте (верхний поручень) | 0,8 | | | занятия ведутся только на первом этаже | занятия ведутся только на первом этаже | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К, О |
| - * Горизонтальные завершения поручней | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | занятия ведутся только на первом этаже | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Пандус переносной | имеется | | | занятия ведутся только на первом этаже | занятия ведутся только на первом этаже | - | Наличие | К |
| Подъемник для инвалидов | | | | | | | | |
| - стационарный | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | занятия ведутся только на первом этаже | наличие | - | К |
| - мобильный | - | | | занятия | занятия | - | наличие | К |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|------|--|
| | | | | Ведутся только на первом этаже | | | | |
| Коридоры/холлы | | | | занятия ведутся только на первом этаже | | | | |
| Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования) | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К | |
| Разворотные площадки, глубина | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К | |
| Разворотные площадки, ширина | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и менее | Менее 1,2м | К | |
| * Указатели направления движения, входа, выхода | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | К, Г | |
| * Пиктограммы (доступность, вход, выход) | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|
| Речевые информаторы и маяки | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | С |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | Г |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | Г |
| *Тактильная схема | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | С |
| *Место отдыха и ожидания: | | | | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже | имеется | | | | Наличие | Допустимо отсутствие | | О |
| - зона для коляски на каждом этаже | - | | | | Наличие | Допустимо отсутствие | | |
| *Навесное оборудование, выступ в зону движения | - | | | | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | | С |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) | | | | | | | | |
| Контрастная маркировка ступеней | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо | | О |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|--|---|
| | | | | Первом этаже | | отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | |
| - *Горизонтальные завершения поручней | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | имеются | отсутствуют | О |
| Пандус внутренний на этаже | | | | | | | |
| Ширина марша | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандуса $V \% = (H : L) \times 100\%$ | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 8 % и менее | Не более 16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: | | | | | | | |
| | | | | занятия ведутся только на первом этаже | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие | К |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|--|--------------|
| - *на высоте (Верхний поручень) | - | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,85 – 1,0 м | | 0 |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Маркировка ступеней | - | | занятия ведутся только на первом этаже | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | - | | занятия ведутся только на первом этаже | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, С О, С |
| - *горизонтальные завершения | - | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеется | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *нетравмирующие окончания | - | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеется | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные | - | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Лифт пассажирский | - | | занятия ведутся только на первом этаже | | | |
| Кабина: | - | | занятия ведутся только на первом этаже | | | |
| - Длина | - | | занятия ведутся | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м | К |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------|--------------------------|--|------|
| | | | | только на первом этаже | | | | |
| - ширина | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м | | К |
| - ширина дверного проема | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | | К |
| -* поручни | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | Допустимо отсутствие | | О |
| *Световая информация | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | Г |
| *Звуковая информация | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Имеются | | | С |
| *Знак доступности | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Наличие | | | К |
| * Указатели номера этажа напротив лифта | - | | | занятия ведутся только на первом этаже | Наличие | | | К, Г |
| Обслуживание через окно/прилавок | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | - | | | | 0,8 – 1,1 м | Допустимо несоответствие | | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | - | | | | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м | | К |

| Обслуживание в кабине | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|--|------------|
| Ширина проема двери в свету | 0,8 | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | 0,025 | | | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | - | | | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | - | | | На стене рядом с дверью | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| - * размещение на высоте | - | | | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - * высота прописных букв | - | | | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | 1,5*1 | | | не менее 1,2 x 0,9 м | не менее 1,1 x 0,8 м | К |
| Обслуживание с перемещением № | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | - | | | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м | К |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | - | | | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.) | | | | | | |
| Длина | - | | | 1,8 м и более | 1,5 м | К |
| Ширина | - | | | 1,6 м и более | 1,5 м | К |
| Место для сидения | - | | | Имеются | | О |
| *Крючки для одежды | - | | | Имеются | Допустимо отсутствие | О |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | 4 | | | 2% и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту | 1,5 | | | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|----------------|--|--|------|
| Для инвалида на кресле-коляске | | | | | | | | |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | 4 | | | | 2 % и более | Не учитывается | | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | - | | | | Не требуется | Имеется | | К |
| Санузел для посетителей | имеется | | | | Имеется | - | | Г |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | имеется | | | | Имеется | - | | Г |
| *Знак доступности помещений | имеется | | | | Имеется | Допустимо отсутствие | | К |
| Тактильная маркировка | имеется | | | | Имеется | отсутствие | | С |
| Ширина дверного проема | 0,8 | | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | | К, О |
| Раковина: | | | | | | | | |
| - зона у раковины (глубина) | 1,2 | | | | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м | | К |
| - зона у раковины (ширина) | 1 | | | | 0,8 м и более | (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | | К |
| - *Высота раковины | 0,8 | | | | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | | К |
| - * опорный поручень | имеется | | | | Наличие | Допустимо отсутствие | | О |
| Кабины для инвалидов: | 1 | | | | | | | |
| - количество кабин | | | | | справочно | | | |
| - * знак доступности кабины | имеется | | | | Имеется | Отсутствует | | К |
| - ширина дверного проема | 0,8 | | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) | 3 | | | | 1,8 и более | 1,6 м | | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | 3 | | | | 1,65 м и более | 1,5 м | | К |
| Опорные поручни | имеется | | | | Имеется | Стационарный у стены | | К, О |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------|---|---|
| В т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитазах | имеется | | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | 1 | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| - *крючки для костылей | имеется | | Наличие | Допустимо отсутствие | О |

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - установить поручни на пандусах, проложить нескользкий материал на пандус.
- на входной группе – установить поручни с двух сторон, установить тактильную маркировку лестниц.
- на путях передвижения - установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы, тактильную схему, установить полосу движения.

Ответственный за проведение обследования объекта: начальник АХО - Р.М. Рахматуллин

